

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.00757  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0653145  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ЗАО «ЕвроСтиль». Адрес: 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 4. ОГРН:  
(наименование и место нахождения заявителя) 1057746112423. Телефон +7 (495) 510-53-63, факс +7 (495) 510-53-63.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАО «ЕвроСтиль». Адрес: 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 4, адрес  
(наименование и место производства: 141140, Щёлковский район, п. Свердловский, ул. Центральная, д. 1. ОГРН: 1057746112423. Телефон +7 (495) 510-53-63, факс +7 (495) 510-53-63.  
нахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва, 1-й Вязовский  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) проезд, д. 5, стр. 1, т./факс: (495) 740-43-62 (61); почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 25.08.2010г. МЧС  
России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Огнезащитный вспучивающийся состав ВД-АК-221  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Defender M, выпускаемый по ТУ 2316-002-76044141-06, обеспечивает группу огнезащитной эффективности «см. Приложение». Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) статья 136, статья 150  
53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»  
Методы испытаний по ГОСТ Р

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № С-11/11-2011 от 21.11.2011 г. ИЦ ПБ  
(наименование организации, проводившей исследования (испытания) и измерения) ООО «ЦИС НИИЖБ-ПОЛИГОН», рег. № ТРПБ.RU.ИН.25 от 25.08.2010 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 266/ОС-11 от 9.11.2011 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(наименование документов, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 25.11.2011 по 25.11.2014



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.Ф. Коротких

код ОК 005 (ОКП)

23 1600

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ34.В.00757

(обязательная сертификация)

ТР 0251611

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитный вспучивающийся состав ВД-АК-221 Defender М, выпускаемый по ТУ 2316-002-76044141-06, при толщине сухого слоя 1,25 мм с установленным изготовителем расходом 2,25 кг/м.кв. (без учёта потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обработанной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) с толщиной сухого слоя 0,05 мм обеспечивает 4 (четвёртую) группу огнезащитной эффективности.

ОБРАЗОЦ



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин

В.Ф. Коротких