



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП019.В02552

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности в Российской Федерации
12.12.2008 г.

Действителен до 12.12.2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец
воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали толщиной не
менее 0,8 мм с огнезащитным покрытием, изготовленный в соответствии с
технологическим регламентом № ТР 76044141-02-2008, в составе:
состав огнезащитный вспучивающийся «Defender А», ТУ 2316-002-76044141-06
(толщина сухого слоя 1,32 мм; расход 2,37 кг/м² без учета потерь);
грунт АК-070 (толщина сухого слоя не менее 0,05 мм)

продукция

48 6367

Код ОКП

Код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 239-97
нормируемый предел огнестойкости EI 60

ИД

при обязательной сертификации

сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан: ЗАО «ЕвроСтиль», код ОКПО 76044141
123056, Москва, ул. Васильевская, д. 4, тел./факс (495) 510-53-63

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель: ЗАО «ЕвроСтиль», код ОКПО 76044141
123056, Москва, ул. Васильевская, д. 4, тел./факс (495) 510-53-63

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0223898

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Протокол испытаний № 3112-К от 10.12.2008 г.	Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ССПБ.RU.ИН.061 от 23.06.2008 г., тел. 513-14-88
Акт анализа состояния производства № 4132-АП от 24.03.2008	ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ОП.019 от 31.08.2004 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями «Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан: Орган по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ОП.019 от 23 июня 2008 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 684-41-02, тел./ факс (495) 684-42-40

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.Н. Аксенов
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.В. Капранов
инициалы, фамилия



Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.